



・ダクトの開口は22φ以上でお願いします

| No. | 名 称 | 材 質 | 仕 上 |
|-----|----------|-------------|---------|
| ① | 本 体 | 亜鉛合金 | クロームメッキ |
| ② | キャップ | 亜鉛合金 | クロームメッキ |
| ③ | 袋 ナ ッ ト | 鉄 | クロームメッキ |
| ④ | スポンジパッキン | ゴムスポンジE4388 | |
| ⑤ | チェ ー ン | 鉄 | クロームメッキ |
| 附属品 | 取 付 ビ ス | 鉄 | クロームメッキ |

※P・C・D(ピッチ・サークル・ダイヤ) ボルト穴配置直径を示す

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|-----------|-----|------------------|------|----|
| 品 名 | 角ダクト用 風量測定口(亜鉛合金製) | | | 型 番 | MC-3/4ST | 図面番号 | 10 |
| 承認 | 点検 | 作成 | 作成日 | 尺度 | 株式会社 丸山産業 | | |
| 丸山 | 清水 | 唐澤 | 2018-4-18 | 1:1 | | | |